



Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль

(место составления акта)

«15» июня 2018 г.

(дата составления акта)

15 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 193

В период с 10 час. 00 мин «06» июня 2018 года по 15 час. 00 мин. «15» июня 2018 года по адресу: г. Ярославль, ул. Калинина, д. 35 а.

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича от «04» июня 2018 года № 193

была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №28».

Продолжительность проверки: 7 дней.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МОУ «Средняя школа № 28» Зыкова О.В. 05.06.2018 г.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Зайцев Евгений Святославович.

При проведении проверки присутствовали: директор МОУ «Средняя школа №28» Зыкова Ольга Викторовна

Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание школы 3-х этажное здание. Здание II степени огнестойкости, стены кирпичные, перегородки кирпичные и гипсолитовые, перекрытия – железобетонные. Общая площадь – 3341,0 кв. м. Здание введено в эксплуатацию с 1981 года. Отопление центральное водяное. Здание школы оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара 3-го типа с выводом сигнала на пульт пожарной части.

В ходе проведения проверки:

Пункты 1,2,3,4 предписания №110/1/1 от 15.06.2017 г. выполнены в полном объеме.

- несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
- нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Предписание об устранении нарушений от 15.06.2017 года №110/1/1;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор

г. Ярославля по пожарному надзору Зайцев Е.С.

(фамилия, инициалы, должность проверяющего)



«15» июня 2018 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МОУ «Средняя школа № 28» Зыкова О.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« » 2018 г. _____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

* - место личной печати проверяющего